

Simple-Simon • Verdunplein15 • 5627 SZ • Eindhoven

Simple-Simon
Verdunplein 15
5627 SZ, Eindhoven
Wartungs-Protokoll-Simon

Arbeitsadresse

Verdunplein 15
5627, Eindhoven

Datum: 8-4-2022 12:07:08
Kundennummer: 12199


Nr. Arbeitsauftrag: 00216

Wasserhärte vor der Wartung 7

Wartungsintervall zurückgesetzt? • Ja

Baujahr der Anlage 8

Bilder während der Wartung:



Besondere Hinweise:

Verbundrohr leitungen
Beipassventil ok
Panzerschlauch ok
Druckminderer und rückspühlfiter ok
Abwasserschlauch ist nich der Norm entsprechend

Wasserhärte nach der Wartung 4

Die Wartung wurde nach Herstellervorgaben durchgeführt.

- Ja

Datum: 8-4-2022

Unterschrift Kunde:



Wenn keine Unterschrift möglich Grund angeben: